



ООО НПФ «Депран»

111116 Москва, ул. Авиамоторная д.6
Тел/факс: (495)796-97-82
E-mail: info@depran.ru, depran@mail.ru
Web: www.depran.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ДМН-1505ВГ ДЕПРЕССОРНАЯ ПРИСАДКА
СТО 26660001-003-2020

Лаб. обр. 1

Количество мест 1

Дата изготовления 21.12.2021г.

Масса нетто 0,1 л

Наименование показателя	Норма по ТУ	Установлено анализом	Метод испытания
1 Растворимость присадки в дизельном топливе	полная	полная	По п. 7.2 СТО
2 Кинематическая вязкость, при 60°C, мм ² /сек, не более	500	29,01	ГОСТ 33
3 Массовая доля механических примесей	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6370 и по п. 7.3 настоящего СТО
4 Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
5 Плотность при 20°C, кг/м ³	Не нормируется. Определение обязательно.	925,2	ГОСТ 3900

Качество депрессорной присадки ДМН-1505ВГ соответствует нормам СТО 26660001-003-2020

Гарантии поставщика:

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие депрессорной присадки ДМН-1505ВГ требованиям СТО 26660001-003-2020 в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения, установленных данным стандартом.

Руководитель лаборатории

Исполнитель

Белкина А.М.

Космина И.Б.

